

Nasz znak: ZWiK.404.58.2019

Rosówek 11.02.2019

WARUNKI TECHNICZNE

PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

Obiekt: **Istniejący budynek gospodarczy na terenie działki nr 5/58 obręb Ostoja, gmina Kołbaskowo.**

Odpowiadając na wniosek z dnia 06.02.2019r., Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie określa następujące warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej:

1. Przyłączenie dla istniejącego budynku gospodarczego należy zaprojektować i wykonać do istniejącej sieci wodociągowej dy90PCV ułożonej na terenie działki nr 12/3 obręb Ostoja.
2. Ciśnienie robocze wody w miejscu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej wynosi $p_r=1,5-4,5$ bar.
3. Przyłącze należy wykonać z rur i kształtek z PE 100 SDR17 PN10 koloru niebieskiego.
4. Połączenia rur PE należy wykonywać za pomocą złączy elektrooporowych.
5. Na rurociągu sieciowym zamontować opaskę do nawiercania z zaworem odcinającym, z trzpieniem łączącym teleskopowym umożliwiającym wykonanie podłączenia przy pracującej sieci wodociągowej.
6. Zastosować skrzynkę zasuwową typu ciężkiego.
7. Nawiercenie rurociągu sieci wodociągowej wykonuje ZWiK Kołbaskowo po podpisaniu umowy na dostawę wody.
8. Należy zaprojektować umieszczenie wodomierza głównego w pomieszczeniu technicznym spełniającym wymogi obowiązujących przepisów, jeżeli jego lokalizacja znajdowała się będzie w odległości mniejszej niż 25 m od drogi publicznej.
9. Dopuszcza się montaż wodomierza głównego w studni wodomierzowej pod warunkiem występowania poziomu wody gruntowej poniżej 2,0 m p.p.t.
10. W projekcie należy przyjąć wodomierze produkcji Apator Powogaz z odczytem radiowym.
11. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych.
12. Na studniach zlokalizowanych na ulicach i podjazdach stosować włązy żeliwne klasy D-400 kN, na chodnikach klasy C-250 kN, na terenach zielonych klasy 125 kN.
13. Przed i za wodomierzem należy zamontować zawory odcinające.
14. Za wodomierzem należy zamontować zawór antyskażeniowy wg PN-EN 1717.
15. Wodomierz dodatkowy dla potrzeb podlewania działki należy zamontować w układzie szeregowym w stosunku do wodomierza głównego, w pomieszczeniu technicznym lub w studni wodomierzowej.
16. Trasę przyłączy oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką magnetyczną.
17. W projekcie należy przewidzieć zabezpieczenie P.Poż. terenu.
18. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500
19. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez ZWiK w Kołbaskowie.

20. W wypadku realizacji przyłączy poza terenem działki Inwestora, z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, wymagane jest uzgodnienie jego lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie w Policach.
21. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić ZWiK w Kołbaskowie o planowanym terminie rozpoczęcia prac.
22. Przyłącza przed zakryciem należy zgłosić do przeglądu technicznego w ZWiK w Kołbaskowie.
23. Rozpoczęcie eksploatacji przyłączy może nastąpić po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem przeglądu technicznego, wykonaniu próby szczelności w obecności pracownika działu technicznego ZWiK w Kołbaskowie.
24. Do odbioru końcowego przyłączy należy przedłożyć:
 - a) oryginał warunków technicznych przyłączenia do sieci
 - b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi zmianami
 - c) kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą PODGiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Kresowa 32/34 z potwierdzeniem o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego
 - d) szkic geodezyjnych pomiarów przyłączy
 - e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte do budowy przyłącza materiały
 - f) protokół przeprowadzenia dezynfekcji przyłączy
25. Po dokonaniu odbioru użytkownik zobowiązany jest do zawarcia umowy na dostawę wody z ZWiK w Kołbaskowie.
26. Warunki wydaje się na okres 24 miesięcy licząc od daty ich wystawienia lub do czasu powstania zmian w istniejącej sieci wodociągowej.
27. Odstępstwo od wydanych warunków i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia z ZWiK w Kołbaskowie.
28. W wypadku wystąpienia konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia terenu w związku z planowaną inwestycją, Inwestor jest zobowiązany wykonać je na własny koszt w porozumieniu z ZWiK w Kołbaskowie.
29. Przystąpienie do robót będzie możliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej przyłącza wodociągowego w ZWiK w Kołbaskowie i uzyskaniu zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym.
30. Po spełnieniu powyższych wymogów ZWiK w Kołbaskowie zapewnia dostawę wody.

Wystawił:
INSPEKTOR
ds. technicznych
Ewelina Kasprowski
.....
podpis

Otrzymał:

.....
podpis